

**Strukturmerkmale gemäß § 27 Absatz 2 StromNEV**

	Strukturmerkmale - Stand 31.12.2020	Spannungs- oder Umspannebene	Wert	Einheit
<b>Nr. 1</b>	Stromkreislänge Kabelleitungen	HS	0	km
	Stromkreislänge Kabelleitungen	MS	64,77	km
	Stromkreislänge Kabelleitungen	NS	94,60	km
	Stromkreislänge Freileitungen	HS	0	km
	Stromkreislänge Freileitungen	MS	3,42	km
	Stromkreislänge Freileitungen mit Hausanschlüssen	NS	0,17	km
<b>Nr. 2</b>	installierte Leistung der Umspannebene	HS/MS	0	MVA
	installierte Leistung der Umspannebene	MS/NS	56,0	MVA
<b>Nr. 3</b>	entnommene Jahresarbeit inklusive nachgelagerter Netzebene	MS	33.457	MWh
	entnommene Jahresarbeit inklusive nachgelagerter Netzebene	MS/NS	19.385	MWh
	entnommene Jahresarbeit inklusive nachgelagerter Netzebene	NS	22.450	MWh
<b>Nr. 4</b>	Anzahl der Entnahmestellen	MS	16	Stk
	Anzahl der Entnahmestellen	MS/NS	1	Stk
	Anzahl der Entnahmestellen	NS	7.011	Stk
<b>Nr. 5</b>	Einwohnerzahl im Netzgebiet		9.230	EW
<b>Nr. 6</b>	versorgte Fläche im Netzgebiet		46	km <sup>2</sup>
<b>Nr. 7</b>	geographische Fläche im Netzgebiet		54,6	km <sup>2</sup>
<b>Nr. 8</b>	Entnahmestelle mit registrierender Leistungsmessung		49	Stk
	Zählerstandsgangmessung		0	Stk
	Sonstige		7028	Stk
<b>Nr. 9</b>	grundzuständiger Messstellenbetreiber:	Stadtwerke Pritzwalk GmbH		