

Veröffentlichungspflichten gemäß § 23 Absatz 3 EnGW

Alle Angaben beziehen sich auf das Jahr 2021:

Absatz 3 Nr. 1:

Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung:
[Nachfolgend LG Summenlast Netz SWP – 2021.pdf](#)

Absatz 3 Nr. 2:

Die Netzverluste bezogen auf das Mittelspannungsnetz, die Umspannung und das Niederspannungsnetz der Stadtwerke Pritzwalk GmbH betragen 1.659.131 kWh. Das entspricht einer Netzverlustquote von 4,86%.

Absatz 3 Nr. 3:

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden als viertelstündige Leistungsmessung:
[Nachfolgend LG Summenlast Kunden ohne LM SWP – 2021.pdf](#)
Summenlast der Netzverluste als viertelstündige Leistungsmessung:
[Nachfolgend LG Netzverluste – 2021.pdf](#)

Absatz 3 Nr. 4:

Veröffentlichungspflicht entfällt, da die Stadtwerke Pritzwalk GmbH das Standardlastprofilverfahren anwendet.

Absatz 3 Nr. 5:

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene am 09.02.2021–18:45 Uhr: 4.650 kW
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene: 8.763,91 MWh

Absatz 3 Nr. 6:

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene im zeitlichen Verlauf:
– Mittelspannung: 29.739 MWh und [Nachfolgend LG Einspeisung MS – 2021.pdf](#)
– Niederspannung: 4.390 MWh und [Nachfolgend LG Einspeisung NS – 2021.pdf](#)

Absatz 3 Nr. 7:

Menge der Verlustenergie: 1.659.131 kWh
Preis der Verlustenergie: 4,38 Ct/kWh