

## **Veröffentlichungspflichten gemäß § 23 Absatz 3 EnGW**

Alle Angaben beziehen sich auf das Jahr 2022:

### Absatz 3 Nr. 1:

Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung:  
[Nachfolgend LG Summenlast Netz SWP – 2022.pdf](#)

### Absatz 3 Nr. 2:

Die Netzverluste bezogen auf das Mittelspannungsnetz, die Umspannung und das Niederspannungsnetz der Stadtwerke Pritzwalk GmbH betragen 1.436.798 kWh. Das entspricht einer Netzverlustquote von 4,68%.

### Absatz 3 Nr. 3:

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden als viertelstündige Leistungsmessung:  
[Nachfolgend LG Summenlast Kunden ohne LM SWP – 2022.pdf](#)  
Summenlast der Netzverluste als viertelstündige Leistungsmessung:  
[Nachfolgend LG Netzverluste – 2022.pdf](#)

### Absatz 3 Nr. 4:

Veröffentlichungspflicht entfällt, da die Stadtwerke Pritzwalk GmbH das Standardlastprofilverfahren anwendet.

### Absatz 3 Nr. 5:

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene am 13.12.2022–09:15 Uhr: 4.450 kW  
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene: 3.684,752 MWh

### Absatz 3 Nr. 6:

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene im zeitlichen Verlauf:  
– Mittelspannung: 22.279 MWh und [Nachfolgend LG Einspeisung MS u. NS-2022](#)  
– Niederspannung: 4.733 MWh und [Nachfolgend LG Einspeisung MS u. NS-2022](#)

### Absatz 3 Nr. 7:

Menge der Verlustenergie: 1.436.798 kWh  
Preis der Verlustenergie: 6,12 Ct/kWh