

## **Veröffentlichungspflichten gemäß § 23 Absatz 3 EnGW**

Alle Angaben beziehen sich auf das Jahr 2023:

### Absatz 3 Nr. 1:

Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung:

[Nachfolgend LG Summenlast Netz SWP – 2023.pdf](#)

### Absatz 3 Nr. 2:

Die Netzverluste bezogen auf das Mittelspannungsnetz, die Umspannung und das Niederspannungsnetz der Stadtwerke Pritzwalk GmbH betragen 1.697.514 kWh. Das entspricht einer Netzverlustquote von 5,67%.

### Absatz 3 Nr. 3:

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden als viertelstündige Leistungsmessung:

[Nachfolgend LG Summenlast Kunden ohne LM SWP – 2023.pdf](#)

Summenlast der Netzverluste als viertelstündige Leistungsmessung:

[Nachfolgend LG Netzverluste – 2023.pdf](#)

### Absatz 3 Nr. 4:

Veröffentlichungspflicht entfällt, da die Stadtwerke Pritzwalk GmbH das Standardlastprofilverfahren anwendet.

### Absatz 3 Nr. 5:

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene am 01.12.2023–09:00 Uhr: 4.250 kW

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene: 2.986,122 MWh

### Absatz 3 Nr. 6:

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene im zeitlichen Verlauf:

– Mittelspannung: 22.088 MWh und [Nachfolgend LG Einspeisung MS u. NS-2023](#)

– Niederspannung: 4.840 MWh und [Nachfolgend LG Einspeisung MS u. NS-2023](#)

### Absatz 3 Nr. 7:

Menge der Verlustenergie: 1.697.514 kWh

Preis der Verlustenergie: 21,516 Ct/kWh