

Strukturmerkmale gemäß § 23c Abschnitt 1 EnWG

Stand 31.12.2023

		Spannungs- oder Umspannebene	Wert	Einheit
Nr. 1	Stromkreislänge Kabelleitungen	HS	0	km
	Stromkreislänge Kabelleitungen	MS	72	km
	Stromkreislänge Kabelleitungen mit Hausanschlüssen	NS	141,3	km
	Stromkreislänge Freileitungen	HS	0	km
	Stromkreislänge Freileitungen	MS	3,42	km
	Stromkreislänge Freileitungen mit Hausanschlüssen	NS	0,17	km
Nr. 2	installierte Leistung der Umspannebene	HS/MS	0	MVA
	installierte Leistung der Umspannebene	MS/NS	57,03	MVA
Nr. 3	entnommene Jahresarbeit inklusive nachgelagerter Netzebene	MS	25.075	MWh
	entnommene Jahresarbeit inklusive nachgelagerter Netzebene	MS/NS	16.904	MWh
	entnommene Jahresarbeit inklusive nachgelagerter Netzebene	NS	20.268	MWh
Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	14	Stk
	Anzahl der Entnahmestellen	MS/NS	1	Stk
	Anzahl der Entnahmestellen	NS	6902	Stk
Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet		9391	EW
Nr. 6	versorgte Fläche im Netzgebiet		46	km ²
Nr. 7	geographische Fläche im Netzgebiet		54,6	km ²
Nr. 8	Entnahmestelle mit registrierender Leistungsmessung		50	Stk
	Zählerstandgangmessung		37	Stk
	Sonstige		6815	Stk
Nr. 9	grundzuständiger Messstellenbetreiber:	Stadtwerke Pritzwalk GmbH		
Nr. 10	Ansprechpartner Netzzugang:	Herr M. Paetz		