

Veröffentlichungspflichten gemäß § 23 Absatz 3 EnGW

Alle Angaben beziehen sich auf das Jahr 2025:

Absatz 3 Nr. 1:

Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung:

[Nachfolgend LG Summenlast Netz SWP – 2025.pdf](#)

Absatz 3 Nr. 2:

Die Netzverluste bezogen auf das Mittelspannungsnetz, die Umspannung und das Niederspannungsnetz der Stadtwerke Pritzwalk GmbH betragen 1.694.736 kWh. Das entspricht einer Netzverlustquote von 5,74%.

Absatz 3 Nr. 3:

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden als viertelstündige Leistungsmessung:

[Nachfolgend LG Summenlast Kunden ohne LM SWP – 2025.pdf](#)

Summenlast der Netzverluste als viertelstündige Leistungsmessung:

[Nachfolgend LG Netzverluste – 2025.pdf](#)

Absatz 3 Nr. 4:

Veröffentlichungspflicht entfällt, da die Stadtwerke Pritzwalk GmbH das Standardlastprofilverfahren anwendet.

Absatz 3 Nr. 5:

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene am 11.11.2025–07:30 Uhr: 4.120 kW

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene: 3.109,025 MWh

(9.168,425 MWh 1-1:1.29.0 – 6.059,400 MWh 1-1:2.29.0)

Absatz 3 Nr. 6:

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene im zeitlichen Verlauf:

– Mittelspannung: 20.824 MWh und [Nachfolgend LG Einspeisung MS u. NS-2025](#)

– Niederspannung: 5.584 MWh und [Nachfolgend LG Einspeisung MS u. NS-2025](#)

Absatz 3 Nr. 7:

Menge der Verlustenergie: 1.694.736 kWh

Preis der Verlustenergie: xx Ct/kWh